Испытательная лаборатория ТОО «ГаухарМедСервис»
Республика Казахстан, 120000,г. Кызылорда, п.Тасбогет, ул. Ш.Есенова,44А
№ KZ.T.12.3017 от 24.01.2026г. действителен до 24.01.2031г

KZ.T.12.3017
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№96/2026 от 11.08.2026г.

1. Заявитель: **Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің «И.В.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қызылорда қаласы, Еркін Әуелбеков көшесі, 10**
название предприятия, юридический адрес
2. Акт отбора проб: №96 Келісім шарт бойынша **№970240003864/260071/00 06.08.2026ж(г)**
Өндірістік бақылау (производственый контроль)
3. Место отбора: **Қызылорда қаласы, Еркін Әуелбеков көшесі, 10** /Оқу кабинеті/
адрес или месторасположение объекта
4. Наименование испытываемой пробы: ауыз су жүйесі, ауыз су кранынан/ система питьевого водоснабжения, с крана питьевой воды
5. Дата получения пробы: 07.08.2026ж (г) 09:30:00 сағ(час)
6. Дата проведения испытаний: 07.08.2026ж (г)10:20:00 сағ(час) - 11.08.2026ж (г)
7. НД на продукцию: соответствие утвержденному нормативному документу(проект предельно-допустимых сбросов) ҚР ДСМ 24 қараша 2022 жылғы №ҚР ДСМ-138 Бұйрығына сәйкестігі/на соответствие Приказу МЗ РК от 24 ноября 2022 г №ҚР ДСМ-138
8. Условия проведения испытаний:
Температура: 25,1С; относительная влажность: 39%; давление 707мм.рт.ст.
9.Количество проб: 1 проба

№ п/п	Наименование определяемого показателя	Нормативные документы на методы испытаний	ПДК	ПДС	Фактическая концентрация	Превышение ПДК/ПДС
1	Иісі (запах) 20°С (далее - НПА) кезіндегі балдары (балы при 20°С)	ГОСТ 3351-74 п.2	2,0	---	0,0	---
2	Дәмі (балл) Привкус (баллы)	ГОСТ 3351-74 п.3	2,0	---	0,0	---
3	Лайлылығы Мутность ЕМФ/мг/дм3	ГОСТ 3351-74 п.5	1,5	---	0,0	---
4	Түстілігі (градустар) Цветность (градусы)	ГОСТ 31868-2012 п.5	20	---	0,0	---
5	РН Сутектік көрсеткіш (Водородный показатель)	СТ РК ISO 10523-2013 п. 9	6-9	---	7,5	---
6	Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 п.5	2,0	---	0,00	---
7	Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 п.6	3,0	---	0,00	---
8	Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 п.6	45	---	0,00	---
9	Жалпыш кермектік (Общая жесткость) моль/м3	ГОСТ 4151-72 п.4	7,0	---	4,1	---
10	Құрғақ калдық (Сухой остаток) мг/дм3	ГОСТ 18164-72 п.3	1000	---	735	---
11	Хлоридтер (Хлориды) мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2.4	350	---	2,4	---
12	Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм3	ГОСТ 4389-72 п.4	500	---	398	---
13	Темір (Железо) мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2	0,3	---	0,00	---

Исследование проводил	подпись	Каракулова Ж (ФИО)
Начальник лаборатории	подпись	Баекешов Н (ФИО)

Казахстан Республикасы Қызылорда қаласы «Гаухар Мед Сервис» ЖШС

Протокол исследования распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям
Частичная или полная перепечатка документа запрещена без разрешения лаборатории